



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-0942/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Zawory żeliwne przelotowe grzybkowe, zawory żeliwne czerpalne grzybkowe, głowice do zaworów przelotowych grzybkowych, gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego**

Zawierający / containing: żeliwo, zewnętrzną powłokę cynkową, mosiądz CW617N, fibrę, NBR

Przeznaczony do / destined: montażu w systemach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wody na potrzeby gospodarcze

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:


Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

GOSHE Sp. z o.o.
10-307 Olsztyn
ul. Zientary-Malewskiej 41A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

GOSHE Sp. z o.o.
10-307 Olsztyn
ul. Zientary-Malewskiej 41A



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023.11.12 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023.11.12 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 12 listopada 2020

The date of issue of the certificate: 12th November 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH